

VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI DI SICUREZZA SE
REGISTRO CONTROLLI PERIODICI DM 26/08/92 art.12
In accordo con le normative CEI EN 50172 e UNI 11222

NOME AZIENDA
INDIRIZZO
CITTA'

Data:

13 agosto 2017

di Philippe Laurent

Realizzato da:

PL.ELETTROTECNICA
di Philippe Laurent

Impianti Elettrici – Antintrusione

Videosorveglianza – Trasmissione dati

Viale C. Espinasse, 36 – 20156 Milano

www.plelettrotecnica.it – info@plelettrotecnica.it

Cellulare: 338.3920136

PL.ELETTROTECNICA di Philippe Laurent - Impianti Elettrici - Viale C. Espinasse, 36 - 20156 Milano
Albo Artigiano:395038 - REA:1708189 – P/IVA:03874610961 - C/F: LRNPLP65D15Z110N - Cell: +39 3383920136
www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it - philippe.laurent@pec.it

Aggiornato il 09 ottobre 2016

VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI DI SICUREZZA SE

REGISTRO CONTROLLI PERIODICI DM 26/08/92 art.12

In accordo con le normative CEI EN 50172 e UNI 11222

-1. Dati dell'impianto:

Committente:	NOME AZIENDA
Indirizzo dell'impianto:	INDIRIZZO - CITTA
Data della verifica:	04 agosto 2017
Data della prossima verifica:	04 febbraio 2018
E-Mail:	E-MAIL

-2 . Verifiche:

L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30" DM 26/08/1992 art.12.

N. Verifica	N. della lampada o posizione	Quadro di alimentazione	Interviene con mancanza di rete	Il tempo di accensione e corretto:		Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati o sostituzione batt.	Esito Ok-Ko
1	Locale xxxxxx 1° piano	Q.E.G.1	Si	11"54	12"35+	-	Batt.sost.04/05/2012	ok
2	xxxxxxxxxxxx 1° piano	Q.E.11	Si	12"10	12"40+	-	-	ok
3	xxxxxxxxxxxx 1° piano	Q.E.11	Si	12"10	12"40+	-	-	ok
4	xxxxxxxxxxxxxxxx 1° piano	Q.E.11	Si	12"10	12"40+	-	-	ok

Milano, il. 13 agosto 2017

Il responsabile tecnico

Il dichiarante



PL.ELETTROTECNICA
di Philippe Laurent

Impianti Elettrici - Antintrusione
Videosorveglianza - Trasmissione dati
Viale C. Espinasse, 36 - 20156 Milano
www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it
Cellulare: 338.3920136

PL.ELETTROTECNICA/

Elettrici - Viale C. Espin

Albo Artigiano:395038 - REA:1708189 - P/IVA:03874610961 - C/F: LRNPLP65D15Z110N - Cell: +39 3383920136

www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it - philippe.laurent@pec.it

Aggiornato il 09 ottobre 2016

VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI DI SICUREZZA SE

REGISTRO CONTROLLI PERIODICI DM 26/08/92 art.12

In accordo con le normative CEI EN 50172 e UNI 11222

N. Verifica	N. della lampada o posizione	Quadro di alimentazione	Interviene con mancanza di rete	Il tempo di accensione e corretto:		Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati o Sostituzione batt.	Esito Ok-Ko
5	xxxxxxxxxxx xxx 1° piano	Q.E.11	Si	12"10	12"40+	-	-	ok
6	Bagno xxxx 1° piano	Q.E.11	Si	12"10	12"40+	-	-	ok
7	xxxxxxxxxxxxxxx 2°piano (privato)	Q.E.G.1	Si	11"54	12"35+	-	Batt.sost.26/04/2013	ok
8	xxxxxxxxxxxxxxx 1°piano	Q.E.G.1	Si	11"54	12"35+	-	Batt.sost.04/05/2012	ok
9	xxxxxxxxxxxxxxx xx	Q.E.G.1	Si	11"54	12"35+	-	-	ok
10	xxxxxxx (sin)	Q.E.6	Si	12"08	12"45+	-	-	ok
11	xxxx (dx) xx	Q.E.6	Si	12"08	12"45+	-	-	ok
12	Bagno xxxx	Q.E.6	Si	12"08	12"45+	-	-	ok
13'	xxxxxxxxxxxxxxx xxx	Q.E.6	Si	12"08	12"45+	-	-	ok

di Philippe Laurent

Milano, il. 13 agosto 2017

Il responsabile tecnico

Il dichiarante



PL.ELETTROTECNICA
di Philippe Laurent

Impianti Elettrici – Antintrusione
Videosorveglianza – Trasmissione dati
Viale C. Espinasse, 36 – 20156 Milano
www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it
Cellulare: 338 3920136

PL.ELETTROTECNICA di Philippe Laurent - Impianti Elettrici - Viale C. Espinasse, 36 - 20156 Milano
Albo Artigiano:395038 - REA:1708189 - P/IVA:03874610961 - C/F: LRNPLP65D15Z110N - Cell: +39 3383920136
www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it - philippe.laurent@pec.it

Aggiornato il 09 ottobre 2016

VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI DI SICUREZZA SE

REGISTRO CONTROLLI PERIODICI DM 26/08/92 art.12

In accordo con le normative CEI EN 50172 e UNI 11222

N. Verifica	N. della lampada o posizione	Quadro di alimentazione	Interviene con mancanza di rete	Il tempo di accensione e corretto:		Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati o sostituzione batt.	Esito Ok-Ko
14	XXXXXXXXXXXX	Q.E.6	Si	12"08	12"40	-	-	ok
15	XXXXXXXXXXXX	Q.E.G.1	Si	11"54	12"35+	-	Batt.sost.04/05/2012 Batt.sost.03/10/2016	ok
16	XXXXXXXXXXXX	Q.E.G.1	Si	11"54	12"35+	-	Batt.sost.04/05/2012	ok
17'	XXXXXXXXXXXX	Q.E.G.1	Si	11"54	12"35+	-	Batt.sost.03/10/2016	ok
18	XXXXXXXXXXXX	Q.E.G.1	Si	11"54	12"35+	-	Batt.sost.04/05/2012	ok
19	XXXXXXXXXXXX	Q.E.3	Si	11"55	12"30+	-	-	ok
20	XXXXXXXXXXXX	Q.E.9	Si	11"40	12"15+	-	-	ok
21	XXXXXXXXXXXX	Q.E.4	Si	11"57	12"35+	-	Batt.sost.03/10/2016	ok

di Philippe Laurent

Milano, il. 13 agosto 2017

Il responsabile tecnico



Il dichiarante

PL.ELETTROTECNICA
di Philippe Laurent

Impianti Elettrici - Antintrusione
Videosorveglianza - Trasmissione dati
Viale C. Espinasse, 36 - 20156 Milano
www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it
Cellulare: 338.3920136

PL.ELETTROTECNICA di Philippe Laurent - Impianti Elettrici - Viale C. Espinasse, 36 - 20156 Milano
Albo Artigiano:395038 - REA:1708189 - P/IVA:03874610961 - C/F: LRNPLP65D15Z110N - Cell: +39 3383920136
www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it - philippe.laurent@pec.it

Aggiornato il 09 ottobre 2016

VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI DI SICUREZZA SE

REGISTRO CONTROLLI PERIODICI DM 26/08/92 art.12

In accordo con le normative CEI EN 50172 e UNI 11222

N. Verifica	N. della lampada o posizione	Quadro di alimentazione	Interviene con mancanza di rete	Il tempo di accensione e corretto:		Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati o Sostituzione batt.	Esito Ok-Ko
22	Xxxxxxxxxxxx	Q.E.4	Si	11"57	12"35+	-	-	ok
23	xxxxxxxxxxxx	Q.E.4	Si	11"57	12"35+	-	-	ok
24	Xxxxxxxxxxxx	Q.E.9	Si	11"40	12"15+	-	-	ok
25	Xxxxxxxxxxxx	Q.E.8	Si	11"50	12"30+	-	Batt.sost.04/05/2012	ok
26	Xxxxxxxxxxxx	Q.E.7	Si	11"50	12"30+	-	Batt.sost.04/05/2012	ok
27	Xxxxxxxxxxxx	Q.E.9	Si	11"40	12"15+	-	Batt.sost.26/04/2013	ok
28	Xxxxxxxxxxxx	Q.E.9	Si	11"40	12"15+	-	Batt.sost.26/04/2013	ok

Milano, il. 13 agosto 2017

Il responsabile tecnico

Il dichiarante



PL.ELETTROTECNICA di Philippe Laurent - Impianti Elettrici - Viale C. Espinasse, 36 - 20156 Milano
Albo Artigiano:395038 - REA:1708189 - P/IVA:03874610961 - C/F: LRNPLP65D15Z110N - Cell: +39 3383920136
www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it - philippe.laurent@pec.it

Aggiornato il 09 ottobre 2016

VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI DI SICUREZZA SE

REGISTRO CONTROLLI PERIODICI DM 26/08/92 art.12

In accordo con le normative CEI EN 50172 e UNI 11222

-3 . Conclusione:

Le verifiche eseguite hanno avuto un esito positivo.

PL.ELETTROTECNICA
di Philippe Laurent

Milano, il. 13 agosto 2017

Il responsabile tecnico



Il dichiarante

PL.ELETTROTECNICA
di Philippe Laurent

Impianti Elettrici – Antintrusione
Videosorveglianza – Trasmissione dati
Viale C. Espinasse, 36 – 20156 Milano
www.plelettrotecnica.it – info@plelettrotecnica.it
Cellulare: 338-3320136

A blue ink handwritten signature, likely of the declarant, written over the contact information.

PL.ELETTROTECNICA di Philippe Laurent - Impianti Elettrici - Viale C. Espinasse, 36 - 20156 Milano
Albo Artigiano:395038 - REA:1708189 – P/IVA:03874610961 - C/F: LRNPLP65D15Z110N - Cell: +39 3383920136
www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it - philippe.laurent@pec.it

Aggiornato il 09 ottobre 2016

VERIFICA GENERALE DEGLI APPARECCHI DI SICUREZZA SE

REGISTRO CONTROLLI PERIODICI DM 26/08/92 art.12

In accordo con le normative CEI EN 50172 e UNI 11222

Riferimento e locazione dei quadri elettrici:

CODICE:	LOCAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO.
Q.E.G	Quadro generale piano interrato sopra contatore A2A
Q.E.G.1	Quadro elettrico generale piano interrato xxxxxxxxxxxxxx
Q.E.2	Quadro elettrico piano interrato locale xxxxxxxxxxxxxx
Q.E.3	Quadro elettrico piano interrato xxxxxxxxxxxxxx
Q.E.4	Quadro elettrico piano xxxxxxxxxxx
Q.E.5	Quadro elettrico piano interrato xxxxxxxx
Q.E.6	Quadro elettrico piano terra xxxxxxxxxxx
Q.E.7	Quadro elettrico piano xxxxx
Q.E.8	Quadro elettrico piano xxxxxx
Q.E.9	Quadro elettrico piano xxxxxxxxxxxxxx
Q.E.10	Quadro elettrico xxxxxxxxx
Q.E.11	Quadro elettrico xxxxxxxxxxxxxx

Milano, il. 13 agosto 2017

Il responsabile tecnico

Il dichiarante



PL.ELETTROTECNICA
di Philippe Laurent

Impianti Elettrici – Antintrusione
Videosorveglianza – Trasmissione dati
Viale C. Espinasse, 36 – 20156 Milano
www.plelettrotecnica.it – info@plelettrotecnica.it
Cellulare: 338.3920136

PL.ELETTROTECNICA di Philippe Laurent - Impianti Elettrici - Viale C. Espinasse, 36 - 20156 Milano
Albo Artigiano:395038 - REA:1708189 - P/IVA:03874610961 - C/F: LRNPLP65D15Z110N - Cell: +39 3383920136
www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it - philippe.laurent@pec.it

Aggiornato il 09 ottobre 2016